

ZP.271/1/2015

Wyszaków, dnia 2015-02-19

**Wykonawcy  
(wszyscy)**

**Dotyczy:** Prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszakowie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Powiat Wyszkowski udziela wyjaśnień na zadane pytanie Wykonawcy z dnia 17.02.2015 r. dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu na „Budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszakowie”.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający uzna nawierzchnię poliuretanową typu natrysk o parametrach wskazanych na dołączonej karcie technicznej proponowanej nawierzchni? (w załączeniu przedstawiamy skan karty technicznej)

**Odpowiedź**

Zamawiający uzna nawierzchnię poliuretanową typu natrysk o parametrach wskazanych na dołączonej karcie technicznej proponowanej nawierzchni, pod warunkiem zastosowania nawierzchni przepuszczalnej dla wody oraz zachowania grubości warstw dla nawierzchni poliuretanowej zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie budowlanym.

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pańkowski

NACZELNIK

Wydział Inwestycji i Próg Publicznych

mgr inż. Ryszard Sędziak