

Wyszków, 14.08.2015r.

ZP.272.07.2015

Wykonawcy

(wszyscy)

Dotyczy: Prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka-etap I. ”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Powiat Wyszkowski udziela wyjaśnień na zadane pytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu na „Budowę drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka-etap I.”

Pytanie 1:

Zgodnie z projektem zapisana jest rura PPSN10 zgodnie z normą PN-EN1852-1:2010. Czy ma to być rura PP gładka lita o sztywności obwodowej SN10 czy ma być to rura PP strukturalna (karbowana)?

Odpowiedź:

Należy stosować rury zgodnie z przywołaną normą PN-EN 1852-1. Norma określa jaka to jest rura. Jest to rura lita.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski