

Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego: na do zadania pn.: „**Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej, studni chłonnych o rowów przydrożnych zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych Powiatu Wyszowskiego**”.

1. Proszę o podanie średnic oraz stopnia zamulenia odcinka kanału ujętego w poz. 4 tabeli formularza oferty ?

Odpowiedź:

Do czyszczenia mamy kanały o zróżnicowanej średnicy od 200 mm do 600 mm. W zależności od potrzeby wynikających z przeglądu kanalizacji zlecenia będą obejmowały różne odcinki o różnych średnicach, ilość metrów w kolumnie 4 wiersz 4 jest szacunkowa.

Stoień zamulenia kanałów do ewentualnego czyszczenia od 50 do 70 %.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Drogi Publicznych
mgr inż. Ryszard Sędziak