

ZP.272.29.2018

Wyszków, 06.12.2018r.

**Wykonawcy
(wszyscy)**

Dotyczy: Prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptację części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących-administracji”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Powiat Wyszkowski udziela wyjaśnień na zadane pytania Wykonawców z dnia 29.11.2018r. dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Czy okno O3 EI30 z zestawienia stolarki ma być wykonane w formie ścianki podzielonej na 6 pól czy też jako 6 okien uchylnych? Okno to znajduje się w środku pomieszczenia czy też na zewnątrz?

Odpowiedź:

Okno jest podzielone na 9 pól w tym dwa są otwieralne i uchylne. Okna są zlokalizowane w ścianie zewnętrznej (załącznik).

STAROSTA

Jerzy Żukowski