

Wyszków, 10.07.2018 r.

ZP.272.16.2018

Wykonawcy

(wszyscy)

Dotyczy: Prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Somianka-etap III-Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Powiat Wyszkowski udziela wyjaśnień na zadane pytanie Wykonawcy z dnia 04.07.2018r. dotyczące treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu na „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Somianka-etap III-Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”

Pytanie nr 1:

Czy zgodnie z prawem zamówień publicznych art. 30 pkt 4 oraz art. 89 ust. 8 pkt 4 i 5 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego z powodu braku uzasadnienia dla tej technologii.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

BS