

**Wykonawcy
(wszyscy)**

Dotyczy: *Prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę instalacji grzewczej i elementów grzewczych, przyłączenie do sieci ciepłej oraz wykonanie węzła ciepłego w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie” w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego – etap II”*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Powiat Wyszkowski udziela wyjaśnień na zadane pytania Wykonawców z dnia 23.01.2018r. dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

1. Czy rury stalowe czarne w przyłączy sieci ciepłowniczej mają być ze szwem czy bez szwu i czy mają posiadać instalację alarmową BRANDES czy IMPULS?
2. Proszę o wyjaśnienie symbolów rur w budynku Sali gimnastycznej – HUTMEN i 742000s01.

Odpowiedzi 1 i 2:

W projekcie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania zostały zaprojektowane rury stalowe ze szwem typu średniego (zgodnie z PN/H-74200 - oznaczone 742000s01) oraz rury miedziane (oznaczone HUTMEN). Na przyłączy sieci ciepłowniczej dopuszcza się zastosowanie rur stalowych ze szwem w technologii rur preizolowanych; nie jest wymagana instalacja alarmowa.

3. Proszę o podanie grubości ścianek rur czarnych z/s w instalacji budynku szkoły.

Odpowiedź 3:

Poniżej podaję zestawienie wymaganych średnic i grubości ścianek rur dla rur miedzianych i stalowych:

Średnica nominalna DN	Rury miedziane dz x g	Rury stalowe ze szwem dz x g
10	12 x 1,0	-
15	15 x 1,0	-
15	18 x 1,0	21,3 x 2,65
20	22 x 1,0	26,9 x 2,65
25	28 x 1,2	33,7 x 3,25
32	35 x 1,5	42,4 x 3,25
40	42 x 1,5	48,3 x 3,25
50	54 x 2,0	60,3 x 3,65
65	64 x 2,0	-
65	76,1 x 2,0	76,1 x 4,5
80	-	88,9 x 4,5

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski